

东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）
墙面装修材料采购项目（1526 标）

补充通知（一）

项目编号：JG2024-0062

各投标人：

“东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）墙面装修材料采购项目（1526 标）”招标项目于 2024 年 01 月 05 日在广州公共资源交易中心网站发布了招标公告，现对发出的招标文件及其他内容作以下修改及答疑：

一、对招标文件的内容修改如下：

1. 原定的招标投标日程安排作相应调整，请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布的本项目招标投标时间及场地安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

2. 用户需求书“1.4.3.2 铝板复合工艺”中第（8）点修改为：

……铝板的机械性能应符合下表的要求。

屈服强度（MPa）	抗拉强度（MPa）	断裂延伸率（%）
≥120	≥90	≥5

3. 合同文件专用合同条款“6. 付款（通用条款第 17 条）”第 17.10.1 款修改为：

17.10.1 预付款

17.10.1.1 专用条款第 5 条中 18.6.1 合同总价的 10%，即人民币（大写）_____元，人民币（小写）：_____元；必须在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方。预付款从第一次申报到货付款开始扣回，按到货进度以固定比例（计量每达到合同总价的 1%，扣回预付款的 2%）分期从各期的进度款中扣回，全部预付款在累计计量金额达到合同总价的 50%时扣完。

- (1) 卖方出具的经车站设备集成服务商确认的支付请求正本一份，副本六份；
- (2) 履约保函正本一份（如采用提交银行保函的）。

(3) 按本次支付金额百分之一百(100%)出具的预付款人民币资金往来收据（加盖财务专用章或公章）。

(4) 金额为预付款金额百分之一百（100%）的预付款银行保函正本一份，预付款保函由支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的见索即付的保函，保函不得附加任何条件。如果卖方提交的预付款保函的有效期限届满时间先于招标文件、合同文件要求的，卖方应在原提交的预付款保函有效期限届满前 15 天内，无条件办理保函延期手续，否则，买方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。执行本款时所发生的费用全部由卖方负担。

17.10.1.2 若根据东莞市政府或上级主管部门要求，并经发包人同意，预付款的金额可调整为专用条款第 5 条中 18.6.1 合同总价的 30%，即人民币（大写）元，人民币（小写）：_____元；必须在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方。预付款从第一次申报到货付款开始扣回，按到货进度以固定比例（计量每达到合同总价的 1%，扣回预付款的 1.25%）分期从各期的进度款中扣回，全部预付款在累计计量金额达到合同总价的 80%时扣完。

- (1) 卖方出具的经车站设备集成服务商确认的支付请求正本一份，副本六份；
- (2) 履约保函正本一份（如采用提交银行保函的）。

(3) 按本次支付金额百分之一百(100%)出具的预付款人民币资金往来收据（加盖财务专用章或公章）。

(4) 金额为合同总价20%的预付款银行保函正本一份，预付款保函由支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的见索即付的保函，保函不得附加任何条件。如果卖方提交的预付款保函的有效期限届满时间先于招标文件、合同文件要求的，卖方应在原提交的预付款保函有效期限届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则，买方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。执行本款时所发生的费用全部由卖方负担。

二、对招标文件答疑：

序号	招标文件条款号	招标文件要求	澄清提问及建议	回复												
1	招标文件 10.11	投标样板提交：提交时间：同递交电子光盘备用(投标)时间 地点：同递交电子光盘备用(投标)地点	请问投标样品是否需要展板安装？	不做展板安装。												
2	用户需求书 1.10.	<p>1.10. 投标样品</p> <p>(1) 投标样品规格及数量</p> <p>投标样品应符合下表的要求：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>材料名称</th> <th>规格尺寸 (mm)</th> <th>数量 (块)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>平面烤瓷铝板(线路色、含设备检修门)</td> <td>1600×750</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>弧形面烤瓷铝板(共性白色)</td> <td>高 750(详见通用图)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：投标样品需包含相应龙骨配件</p>	序号	材料名称	规格尺寸 (mm)	数量 (块)	1	平面烤瓷铝板(线路色、含设备检修门)	1600×750	1	2	弧形面烤瓷铝板(共性白色)	高 750(详见通用图)	1	请问投标样品 1 中设备检修门色号是否与平面烤瓷铝板色号一样？如果不是，请提供色号。	设备检修门色号与平面烤瓷铝板色号一样。
序号	材料名称	规格尺寸 (mm)	数量 (块)													
1	平面烤瓷铝板(线路色、含设备检修门)	1600×750	1													
2	弧形面烤瓷铝板(共性白色)	高 750(详见通用图)	1													
3	用户需求书 1.4.3.2	<p>(8) 烤瓷铝板丝网印应(铝板单色丝网印)满足表面涂层相关技术要求。</p> <p>铝板喷涂(色彩图案)物理性能应满足涂层铝板制作工艺要求。铝板的机械性能应符合下表的要求。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>屈服强度/(N/mm²)</th> <th>抗拉强度/(N/mm²)</th> <th>断裂延伸率 A₅₀/%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>160</td> <td>>290</td> <td>>40</td> </tr> </tbody> </table>	屈服强度/(N/mm ²)	抗拉强度/(N/mm ²)	断裂延伸率 A ₅₀ /%	>160	>290	>40	这里的三个参数与 3000 系铝材不符，请明确要求。	按本补充通知执行。						
屈服强度/(N/mm ²)	抗拉强度/(N/mm ²)	断裂延伸率 A ₅₀ /%														
>160	>290	>40														

序号	招标文件条款号	招标文件要求	澄清提问及建议	回复
4	招标文件：A4 投标报价表	P71 页 A4-2 随机附件易损件/消耗性材料投标明细价格表 P73 页 A4-3 专用/特种工具和测试仪器投标明细报价表 P74 页 A4-4 服务投标明细价格表 P76 页 A4-5-1 设备单价分析表 P77 页 A4-5-2 软件单价分析表(如有) P79 页 A4-6 售后服务费率表	本次招标材料是烤瓷铝板，不涉及 P69 页 A4 投标报价表中“ P71 页 A4-2 随机附件、易损件/消耗性材料投标明细价格表、 P73 页 A4-3 专用/特种工具和测试仪器投标明细报价表、 P74 页 A4-4 服务投标明细价格表、 P76 页 A4-5-1 设备单价分析表、P77 页 A4-5-2 软件单价分析表(如有)、 P79 页 A4-6 售后服务费率表”。请问 A4-2 至 A4-6 的六个表格在投标文件中，是删除表格还是在表格中填“零”？	按招标文件执行。
5	招标文件：A4 投标报价表	A4-5-1 设备单价分析表 A4-5-2 软件单价分析表(如有)	本次招标材料是烤瓷铝板，只有 A4-5-1 设备单价分析表和 A4-5-2 软件单价分析表，无材料单价分析表，请提供材料单价分析表格式。	材料单价分析采用“A4-5-1 设备单价分析表”填写。

序号	招标文件条款号	招标文件要求	澄清提问及建议	回复
6	招标文件：第六章投标文件格式	B 技术部分	招标文件“第六章投标文件格式 B 技术部分”与“第三章评标办法附表二：详细评审：技术部分详细评审评分标准”不匹配（本次招标是烤瓷铝板材料招标，B 技术部分绝大多数内容是与设备招标相关）， 请提供与招标材料烤瓷铝板相匹配的投标文件技术部分格式。	按招标文件执行。
7	用户需求书	用户需求书	请问是否所有材料均需要提供配套的主、副龙骨？	按用户需求书“1.4.3 其他配件材料（干挂系固定件、复合材料）”执行。

序号	招标文件条款号	招标文件要求	澄清提问及建议	回复
8	投标文件格式	<p>招标文件第 58 页投标文件格式有分价格标、商务标和技术标，并且都有独立的封面要求，但在电子投标文件编制软件只分一阶段文件（商务标、技术标文件）和二阶段文件（价格标文件）（见如下附图），投标文件格式分了价格标、商务标和技术标并且都有独立文件封面？</p>  	<p>请问：价格标、商务标和技术标文件是否要分册编制文件？如需要分册编制，电子投标文件编制软件只分两个阶段文件上传，分别为商务标、技术标文件为一阶段，价格标为一阶段。如三个部分文件需要分册编制文件如何上传至电子投标文件编制软件上？价格标文件具体含那些内容，是不是投标文件格式 A4 投标报价表下所有内容？请明示！！（如下截图供参考）</p>	<p>1、需要分册编制。 2、按广州公共资源交易中心相关指引执行。 3、详见招标文件第二章投标人须知“投标人须知前附表”中“10.2 投标文件的组成”。</p>

序号	招标文件条款号	招标文件要求	澄清提问及建议	回复
9	用户需求书	用户需求书（挂网稿）：墙面装修材料（1526 标） 2.3 烤瓷铝板工程量清单中有些工程量为 0。	请问：这些工程量为 0 的材料是否也要做进投标文件格式 A4-1 设备材料投标明细价格表中，请明示！	按招标文件执行，用户需求书“2.3 烤瓷铝板工程量清单”中工程量为 0 的项目均需填入“A4-1 设备材料投标明细价格表”中。

本补充通知为招标文件的一部分，与招标文件相关表述不一致的，以本补充通知为准。



东莞市轨道一号线建设发展有限公司（盖章）

建成工程咨询股份有限公司（盖章）



2024年2月4日